




eviShine
Your **energy** system

Kabling imellem converter og Fronius inverter.

Før montage og installation af evishine, skal datakommunikation i mellem invertere og Datamanager 2 kortet være monteret efter Fronius forskrifter og være testet og afprøvet.



Klemmer på evishine converter



Klemmer på Datamanager2 kortet.

G til - — Orange
TR - til D- - - - - - Blå/hvid
TR+ til D+ — Blå

Klemmerækken på Datamanager2 kortet i Fronius inverteren.




Bemærk.

- Dipswitch bag antenne SKAL være på on.
- Den store dipswitch SKAL stå i "MASTER"
- Man må ikke have samlinger på lederne til kommunikation imellem inverter og converter. Det vil sige man må IKKE køre igennem switchen i rackskabet, samt placerer et PDS drop ved converteren for den vej rundt at lave forbindelsen.



eviShine
Your **energy** system



Isætning af Datamanager2kort på Fronius Symo inverter.



Datamanagerkort skal sidde på plads 1